SPA SPAS

SOL

SPA SPA

A SPA SPI

JA SPA SP

SON THA SPA STA

STA STA STA

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

Sitasys AG Industriestrasse 6 4513 LANGENDORF SCHWF17

Anerkennungs-Nr. Approval No.

Anzahl der Seiten No. of pages

gültig vom (דנגנג.мм.דד valid from (dd.mm.yyyy)

gültig bis (TT.MM.JJJ) valid until (dd.mm.yyyy)

G 116805

17.11.2020

16.11.2024

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approval

Übertragungseinrichtung ipTNA4i

Verwendung

in Alarmübertragungsanlagen

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2110:2017-09

VdS 2471-S1:2015-06

VdS 2203:2001-03

VdS 2463:2007-08

EN 50136-2:2013

EN 50131-10:2014

EN 54-21:2006

Köln, den 30.03.2020

Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body

#### Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

#### This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installa-

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

#### VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



# Anlage / Enclosure 1

### Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116805 vom/ dated 30.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Тур Туре	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Übertragungseinrichtung mit der Softwareversion 1.19.1 im Kunststoffgehäuse bestehend aus: Grundbaugruppe für die Übertragung in Ethernet- TCP/IP-Netze und UMTS/LTE- Netze	ipTNA4i		



# Anlage / Enclosure 2

### Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116805 vom/ dated 30.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

rt der Unterlage ype of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Handbuch	80041000 1.6 de	17.11.2016	38
Bestückungsplan	ipTNA4i V2_02	02.09.2015	3
Stromlaufplan	80041010 Rev. C00	25.08.2015	10
Stückliste	ipTNA4iLTE	16.06.2016	13
Stückliste	ipTNA4i2G3G	16.06.2016	13
Stückliste	ipTNA4i_V2.1	17.07.2017	17
Datenblatt Taster	ALPS SPPH4 Series	01.06.2016	4
Datenblatt Taster	Multicomp TACT Switch DTS Series V1.0	12.10.2012	4
atenblatt Relais	KEMET EC2/EE2 Series	27.02.2014	19



### Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116805 vom/ dated 30.03.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

- 1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
- 2. Die Übertragungseinrichtung muss in unmittelbarer Nähe zur Brand- bzw. Einbruchmelderzentrale montiert werden.
- 3. Das Gerät unterstützt folgende AÜA-Kategorien:
  - IP: SP1-SP6
  - UMTS/LTE: SP1-SP6
  - IP und UMTS/LTE: DP1-DP4